


LEGENDA ZNAČEK

- Stávající zachovaný světelný bod
 - Nový světelný bod
 - rozvaděč VO
 - stávající vedení V.O. (CVKY 4X10 + Fezn Ø10mm)
 - navrhované vedení V.O. (CVKY 4X10 + Fezn Ø10mm)
 - navrhované vedení V.O. uložení v chrániče
- Legenda stávajících sítí je na samostatném výkrese.

POZNÁMKA

- Stožáry osadit minimálně 0,5m. od okraje vozovky
- Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytyčení podzemních sítí a dozor nad nimi.
- Zakreslené sítě nemusí být kompletní!
- Případný rozpor mezi jednotlivými částmi dokumentace musí rozhodnout projektant (tel. 608 784 820)
- napětová soustava : 3PEN 50Hz 230/400V TN-C
- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
- základní ochrana: izolaci, krytem
- ochranou při poruše
- automatickým odpojením od zdroje



REKONSTRUKCE VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI POLEPY U KOLÍNA

INVESTOR / INVESTOR
Obec Polepy u Kolína
Polepy 131, 280 02 Kolín
tel.: +420 321 725 362

STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT LEVEL
**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY**

ČÁST PROJEKTU / PART
**D.1.4.g. Technika prostředí
staveb
silnoproudá elektrotechnika**

ZHODNOCENÍ ČÁSTI / SPECIAL CONSULTANT
Mgr. Petr Šroll

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE
Mgr. Petr Šroll ČKAIT 0701649

VÝKRES / DRAWING
**Vetejně osvětlení
Větev "C"**

ČÍSLO VÝKRESU / DWG. NO.
D.1.4.g.5

DATE / DATE
1/2021

FORMÁT / SIZE
2 x A4

MĚŘÍTKO / SCALE
1:1000